



Dębe Wielkie, 02.07.2025

RG.0003.23.025

Pani Patrycja Król-Zagórska
Radna Gminy Dębe Wielkie

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 17 czerwca 2025 roku (data wpływu do Urzędu Gminy Dębe Wielkie w dniu 18 czerwca 2025 roku) w sprawie notorycznych przerw w dostawie wody na terenie Gminy Dębe Wielkie udzielam następujących odpowiedzi:

Ad.1.

Przyczyną przerw w dostawie wody na terenie miejscowości Choszczówka Dębska, Choszczówka Rudzka i Choszczówka Stojecka jest ponadnormatywny pobór wody przede wszystkim w godzinach wieczornych. Urządzenia do poboru, uzdatniania, magazynowania i przesyłu wody mają ograniczone możliwości techniczne. W chwilach ekstremalnych poborów wody urządzenia nie są w stanie zaspokoić potrzeb mieszkańców, zachowując niezmienną jakość wody.

Ad.2.

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim stale monitoruje zużycie i jakość wody na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12. Stacja Uzdatniania Wody posiada znaczne rezerwy w produkcji wody przeznaczonej do spożycia. W okresie normalnego zużycia dostawy wody przebiegają bez zakłóceń. Niestety w związku z coraz większą ilością instalacji nawadniających ogrody, baseny itp. zauważamy ekstremalne chwilowe pobory wody, które przewyższają sprawność stacji. Instalacje te nie są zgłaszane do Zakładu Komunalnego, wskutek czego nie jest on w stanie oszacować maksymalnego przepływu.

Zakład podjął działania które mają zminimalizować przerwy w dostawie wody poprzez:

- Zwiększenia ciśnienia w rurociągach tłocznych – pozwala to na większy przepływ przez rurociągi tłoczne przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury przesyłowej,
- Zwiększenie buforu magazynowania wody uzdatnionej w zbiornikach,
- Wymianę pompy głębinowej na nową, z większą sprawnością,
- Wymiana sond hydrostatycznych w celu dokładniejszych wskazań poziomu w zbiornikach,

- Przełączenie części mieszkańców na rezerwowe zasilanie w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1.

Ad. 3

Planowane działania:

- Uruchomienie stacji podnoszenia ciśnienia,
- Zakład Komunalny jest w trakcie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1 w celu zwiększenia możliwości poboru wody ze 100 m³/ dobę do 550 m³/ dobę, tym samym umożliwienie podłączenia na stałe większej niż dotychczas liczby mieszkańców i odciążenie Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12.
- Zakład Komunalny rozważa posadowienie dodatkowego zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 200 m³ na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12. Przedsięwzięcie to wymaga pozyskania środków finansowych na ten cel w wysokości 250-300 tys. zł (wartość szacunkowa). Wykonanie prac mogłoby nastąpić najwcześniej w IV kwartale 2025 roku.
- Wykonanie modernizacji szafy aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12, w celu lepszegoysterowania wydajnościami oraz pracą pomp tłocznych. Pozwoli to na minimalizację uderzeń hydraulicznych występujących w sieci wodociągowej (zwłaszcza w chwili ekstremalnego poboru wody).

Ad. 4

W przypadku awarii lub planowanych prac na sieci wodociągowej lub SUW mieszkańcy otrzymują wiadomości SMS oraz zamieszczane są informacje na stronie internetowej Gminy i Zakładu Komunalnego. W przypadku chwilowego spadku ciśnienia lub przerw w dostawie wody spowodowanych ponadnormatywnym zużyciem nie ma możliwości wysłania takich informacji do osób zainteresowanych. Mieszkańcy są natomiast na bieżąco informowani o konieczności oszczędzania wody.

Ad.5.

Zakład Komunalny jest w trakcie aktualizacji „**Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie**”. W ramach tego opracowania wskazane są m.in. zasady dotyczące awaryjnych dostaw wody.

Zgodnie z Procedurą w celu zapewnienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę w zależności od skali problemu podejmowane są następujące działania:

- dokonanie przełączeń w infrastrukturze technicznej,
- wskazanie zastępczych punktów poboru wody do celów gospodarczych,
- zorganizowanie dostaw wody pitnej (woda butelkowana, woda pakowana w worki foliowe, woda dowożona beczkowozem lub w przeznaczonych do tego pojemnikach),
- zorganizowanie dostaw wody do celów gospodarczych przy użyciu środków własnych, a w przypadku konieczności dostarczania wody na znacznym obszarze, przy użyciu wozów straży pożarnej lub innymi dostępnymi metodami.

W celu zapewnienia awaryjnych dostaw wody pakowanej w woreczki foliowe oraz z beczkowozu Zakład Komunalny zawarł Porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim.

Postulat wstrzymania nowych podłączeń

Zakład Komunalny eksploatujący sieć wodociągową i SUW nie zgadza się ze stwierdzeniem, że sieć jest niewydolna na tyle, żeby wstrzymywać wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej umożliwiających podłączanie nowych odbiorców do sieci wodociągowej na terenie miejscowości Choszczówka Dębska, Choszczówka Rudzka i Choszczówka Stojeczka.



WOJĘT
Krzysztof Kalinowski

Sporządziła:

Katarzyna Kozdrój

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy Dębe Wielkie i jednostek pomocniczych

Tel. (25) 756 47 29

mail: k.kozdroj@debewielkie.pl

