



Dębe Wielkie, 17 czerwca 2024 rok

RG.0003.4.2024

Pan

Piotr Wieczorek

Radny Gminy Dębe Wielkie

Z Okręgu Ruda

W odpowiedzi na interpelację z dnia 5 czerwca 2024 roku, w sprawie problemu związanego z obniżeniem ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowościach Choszczówka Stojecka, Choszczówka Dębska, Choszczówka Rudzka oraz Chrośła, udzielam następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1

Aktualnie działka na której ma być zlokalizowana Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Chrośła jest własnością Wspólnoty Wsi Chrośła. Zarząd dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Chrośła pracuje aktualnie nad zmianą statutu, tak aby realne było przeprowadzenie ważnego walnego zgromadzenia udziałowców. Tylko takie zgromadzenie może podjąć decyzję o zbyciu Gminie Dębe Wielkie działki na ww. inwestycję. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz przyczyn od nas niezależnych niemożliwe jest określenie terminu nabycia przez Gminę działki, a w związku z tym podania terminu realizacji inwestycji budowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chrośła. Spodziewany termin budowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chrośła to kilka lat. Mając na względzie powtarzające się co roku problemy z ciśnieniem wody w Choszczówce Stojeckiej, Choszczówce Dębskiej, Choszczówce Rudzkiej oraz Chrośli konieczna jest jak najszybsza budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Kobiernem;

Ad. 2

Nawet po wybudowaniu Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chrośła praca stacji podnoszenia ciśnienia w Kobiernem może być konieczna w związku z dużą różnicą wysokości terenu (warto nadmienić, że pomiędzy planowaną Stacją Uzdatniania Wody w miejscowości Chrośła i końcówką sieci wodociągowej w miejscowości Choszczówka Stojecka ta różnica wynosi około 17 m wysokości). Różnica wysokości w stosunku do aktualnej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębe Wielkie wynosi około 15 m;

Ad. 3

Trudno jest określić dokładne koszty eksploatacji ze względu na fakt, że nie wiadomo jak będą w przyszłości kształtować się ceny energii elektrycznej. Obecnie z szacunkowych obliczeń

Urząd Gminy Dębe Wielkie
Wysłano dnia
18. 06. 2024
Podpis.....
[Signature]

wynika, że orientacyjny koszt eksploatacji stacji podnoszenia ciśnienia w Kobiernem w skali roku wynosiłby około kilkunastu tysięcy złotych.

WÓJT
Kalinowski
Krzysztof Kalinowski

Sporządziła:

Katarzyna Kozdrój

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy Dębe Wielkie i jednostek pomocniczych

Tel. (25) 756 47 29

mail: k.kozdroj@debewielkie.pl