



Dębe Wielkie, 28.07.2025

RG.0003.28.2025

Pani Patrycja Król - Zagórska
Radna Gminy Dębe Wielkie

W odpowiedzi na interpelację z dnia 14 lipca 2025 roku (data wpływu do Urzędu Gminy Dębe Wielkie w dniu 15 lipca 2025 roku), w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na interpelację z dnia 17 czerwca 2025 roku, w sprawie notorycznych przerw w dostawie wody na terenie Gminy Dębe Wielkie udzielam następującego wyjaśnienia:

Ad.1 Gmina Dębe Wielkie przy współpracy z Zakładem Komunalnym w Dębem Wielkim podejmowała działania dot. ograniczenia ponadnormatywnych zużyć wody poprzez apele do mieszkańców, a nawet wprowadzenie w maju 2024 roku zakazu podlewania. Należy podkreślić, że Stacja Uzdatniania Wody zaopatrująca w wodę mieszkańców w ujęciu średniorocznym eksploatowana jest w połowie swoich możliwości. W 2024 roku na SUW w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12 pobrano średnio 1374 m³ wody na dobę, a tym samym 57,25 m³ wody na godzinę. W związku z tym, że maksymalna zdolność produkcji ujęcia wody zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym dla w/w ujęcia wody wynosi 116 m³/h, zasoby wodne zostały wykorzystane w 49%. Podjęte zostały ponadto działania mające na celu ponowne uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1 oraz wybudowano stację podnoszenia ciśnienia w Kobiernem.

Ad.2 Zakład Komunalny w Dębem Wielkim dysponuje możliwością wysyłania wiadomości SMS do mieszkańców, do których numery kontaktowe widnieją w bazie kontrahentów i są aktualne. Wysyłane są w miarę możliwości i najczęściej dotyczą prac planowanych a nie nagłych zdarzeń, których zasięg jest często trudny do przewidzenia. Niestety wysyłka wiadomości SMS do większej liczby odbiorców usług trwa i w momencie nagłego zdarzenia awaryjnego nie zawsze jest możliwa do wdrożenia. Informacje o planowanych przerwach w dostawie wody publikowane są również na stronie internetowej Zakładu. Zakład Komunalny zobowiązuje się do zamieszczania na swojej stronie internetowej informacji, choćby bardzo ogólnych o jakichkolwiek problemach mogących wystąpić na sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. Prosimy jednak o wyrozumiałość, bo nie zawsze jest możliwość natychmiastowego wdrożenia takich rozwiązań. W momencie wystąpienia problemu dla pracowników Zakładu Komunalnego najważniejsze jest znalezienie źródła usterki oraz jej jak najszybsze usunięcie.

Ad.3 Zakład Komunalny eksploatujący sieć wodociągową i SUW podtrzymuje swoje zdanie, żeby nie wstrzymywać wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej umożliwiających podłączanie nowych odbiorców do sieci wodociągowej. Uzasadnieniem jest wielkość poboru wody w roku 2024, t.j. średnio 1374 m³ wody na dobę i 57,25 m³ wody na

godzinę (49% możliwości).

Ad.4 Niestety każda poważna inwestycja wymaga nie tylko nakładów finansowych, ale także spełnienia szeregu wymogów formalnych, a to wymaga czasu. Rozumiemy, że jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców, ale wdrożenie proponowanych rozwiązań, które będą efektywne i przyniosą oczekiwane rezultaty tego czasu wymaga.

Harmonogram planowanych działań:

- Uruchomienie stacji podnoszenia ciśnienia- uruchomiona;
- Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1 – wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie;
- Posadowienie dodatkowego zbiornika retencyjnego wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12 - 2026 rok;
- Wykonanie modernizacji szafy aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki na Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy ul. Zdrojowej 12, w celu lepszegoysterowania wydajnościami oraz pracą pomp tłocznych- w terminie do 31.12.2025 roku.

Ad.5 Istniejąca procedura jest jak najbardziej aktualna natomiast wymaga doprecyzowania i uzupełnienia o uszczegółowienie zasad awaryjnych dostaw wody. Tak jak informowaliśmy w odpowiedzi na poprzednią interpelację, na wypadek braku wody zostało zawarte porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim w sprawie awaryjnych dostaw wody pakowanej w woreczki foliowe oraz z beczkowitzu. Opracowano ponadto propozycję punktów poboru wraz z zapotrzebowaniem dobowym na wodę pitną w poszczególnych sołectwach z terenu naszej gminy. Procedura na wypadek awaryjnych dostaw wody zostanie opracowana w terminie do 15 sierpnia b.r. i ogłoszona na stronie internetowej Gminy oraz Zakładu Komunalnego.

WÓJT

Krzysztof Kalinowski